

Úřad městyse Ročov

Od: Úřad městyse Ročov <umrocov@post.cz>
Odesláno: 15. prosince 2020 11:24
Komu: [redacted]
Předmět: RE: žádost dle zákona 106/1999 Sb, č. j. 23/647/2020
Přílohy: Zápis NPÚ.pdf

ÚM Ročov 23/647/2020

[redacted]

odpovídáme na Vaše dotazy, viz níže, následovně:

1. Viz příloha – zápis NPÚ.
2. Ne.

S pozdravem

Ing. Vojtěch Václav Pour
starosta

-----Original Message-----

From: noreply <noreply@obec-rocov.cz>
Sent: Monday, November 30, 2020 6:02 PM
To: umrocov@post.cz; [redacted]
Subject: žádost dle zákona 106/1999 Sb

Tento e-mail byl vygenerován automaticky z kontaktního formuláře z Vašich www stránek.

Odesílatel: [redacted]

Adresa:

[redacted]
[redacted]
[redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Věc: žádost dle zákona 106/1999 Sb

Městys Ročov
Starosta městyse
Ročov č.p. 121
439 67 Ročov

Věc: žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.

Žadatel:

Z Á P I S

z kontrolního dne obnovy nemovité kulturní památky

Datum konání: 23.09.2020

v čase: 10:20 - 10:50

Předmět jednání:

„Rekonstrukce márnice a ohradní zdi, zpevnění cesty ročovského hřbitova na pozemku st.p. 95, parc. č. 487/5 v katastrálním území Horní Ročov a na pozemku parc. č. 3 v katastrálním území Dolní Ročov“

(kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky vedené pod rejstříkovým č. 43254/5-1389)

Přítomní: dle prezenční listiny

Obsah a průběh jednání:

K výše uvedené opravě vydal Městský úřad Louny závazné stanovisko č.j. MULNCJ 22521/2019 ze dne 26.03.2019, spisové značky MULN/2449/2019/SU/MM.

Probíhají práce na dozdění hřbitovní zdi. Bylo upřesněno vedení táhel, které bude provedeno v interiéru, na střední nosnou zeď bude přidáno další táhlo. Byla dohodnuta profilace členění pilířů brány a p. Řeřichov. Byla projednána úprava omítek v provedení hladká (pilíře brány hřbitova a márnice) a hrubší v plotě zdi. Nebude prováděno přiložení dlažby v márnici z důvodů nepříznivého stavu.

Skončeno, přečteno, podepsáno

